Przesunięcie istniejacych anemostatów

Wstawienie trójnika

NCD250 250 m3/h

NWC250 250 m3/h

NCD250 250 m3/h

NWC250 250 m3/h

W 250 m3/h

Skropliny prowadzić w bruździe ściennej włączyć do odpływu umywalki (powyżej syfonu)

N 450 m3/h

SALA ĆWICZEŃ NR 1- ISTNIEJĄCA POW.120,0m2 do 30 osób

POKÓJ PERSONELU

CH (SC1)

Ø125 Ø125

Zwiększenie ilości powietrza nawiewanego

EWAKUACJA

SALA ĆWICZEŃ NR 2 - NOWA POW.49,52m2 do 18 osób

SALA ĆWICZEŃ NR 1- POWIĘKRZENIE POW.22,0m2

KW-160 150 m3/h

KW-160 150 m3/h

ŚCIANA GK SYSTEM: STEL/AZ 100/44 X PŁYTA GIPSOWA 12,5MM DO POZIOMU STROPU MALOWANA W KOLORZE BIAŁYM

Istniejące nawiewniki zdemontować i zamontować ponownie w nowych lokalizacjach

N 300 m3/h

Zwiększenie ilości powietrza nawiewanego

1V

Legenda

proj. kanały nawiewne

proj. kanały wywiewne

Klimatyzator kasetonowy typu MCD-55HRFN1-QRD0 "Midea" Qch=16,0 [kW], Qgrz=18,2 [kW]

CH(SC1) Chłodnica powietrza Qch=27 [kW] przy temp odparowania 0°C i temp pomieszczenia +10°C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Studio Arch+

Janusz Łepecki

ul. Boremlowska 24
04-321 Warszawa
tel: 22 610 99 75
e-mail: studio@archplus.pl
www.archplus.pl

PRAWA AUTORSKIE DO OPRACOWANIA SA+

INWESTOR:

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawyw Dzielnicy Bielany

przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ

w budynku CRS przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa dz. ew. nr 94/2 obręb 7-07-03

NAZWA RYSUNKU

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Marek Kmieć	WKP/0270/POOS/04 w spec instalacje sanitarne	
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Krzysztof Kaszczyszyn	KUP/0072/PWOS/07 w spec instalacje sanitarne	

SKALA	DATA
1:100	18.04.2017r.

rys nr IS 03

VER.