

Rozdzielnicę wykonać w obudowie natynkowej IK08 IP44 4x12 moduły.
Góra rozdzielnicy – 2,0 m nad podłożem

TEBar
Pi=14,0kW
Ps=8,0kW
Io=14,5A

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECI TN–S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Studio Arch+
\pt42.75;ul. Boremlowska 24
\ptz;04-321 Warszawa
tel: 22 610 99 75
e-mail: studio@archplus.pl
www.archplus.pl
Janusz Łepecki

PRAWA AUTORSKIE DO OPRACOWANIA SA•

INWESTOR:
Centrum Rekreacyjno–Sportowe
m. st. Warszawyw Dzielnicy Bielany
przy ul. Lindego 20, 01–952 Warszawa

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT KONCEPCYJNY WSTĘPNY
PRZEBUDOWY WNĘTRZ W BUDYNKU
KOMPLEKSU SPORTOWEGO
przy ul. Lindego 20, 01–952 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT I WIDOK TEBar
BRANŻA: INSTAL ELEKTRYCZNE

PROJEKT OPRACOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
inż. Janusz Ciszewski udr. w specjalności instalacyjnej	288/BP/85	
Jacek Puchalski		

SKALA
DATA 10.04.2017
E-03
VER.