

Warszawa dnia 04.08.2017 roku

Numer sprawy ZP-5/CRS/2017

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oznaczonym numerem ZP-5/CRS/2017.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poszycia cztero-warstwowego z siecią lin stalowych w miejsce poszycia dwuwarstwowego?

Zalety względem poszycia dwuwarstwowego:

- wzmocnienie konstrukcji siecią z lin stalowych (zwiększa bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji);
- zewnętrzna folia ochronna zabezpiecza membranę nośną przed zabrudzeniem i starzeniem; - ułatwiony montaż hali (brak styków montażowych w poszyciu hali);
- mniejsze nakłady związane z kotwieniem hali, mniejsza ingerencja w istniejące boisko (kotwienie wykonywane jest w odstępach co 3m);
- lepsza izolacyjność termiczna względem hal dwuwarstwowych; brak mostków cieplnych;
- niższy koszt realizacji.

W walorach użytkowych rozwiązanie bezlinowe (dwuwarstwowo) oraz rozwiązanie 4-warstwowo jest równoważne.

Proszę o akceptację przekroju ściany (poszycia) hali:

- a) membrana nośna o gramaturze nie mniejszej niż 620g; -
- b) podwójna folia izolacyjna PE – trójwarstwowa;
- c) folia ochronna PE (wymienna);
- d) sieć z lin stalowych kotwiona po obwodzie hali.

Na które udziela się odpowiedzi:

- a) zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie membrany nośnej o gramaturze niższej niż 690g – zapis SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.
- b) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
- c) Zamawiający dopuszcza to rozwiązanie.
- d) Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie tj. sieć z lin stalowych kotwiona po obwodzie hali.

W zakresie pozostałych pytań (kwestii) – zamawiający informuje, iż zostały one dostatecznie dokładnie opisane w dokumentacji i tak np.: **w treści SIWZ zapisano, że poszycie hali ma mieć minimum 2 warstwy, zatem poszycie cztero-warstwowe spełnia wymóg zamawiającego, gdyż wymagane jest poszycie minimum z dwóch warstw.**

Dyrektor CRS Bielany

Anna Szymczak-Gałkowska