

Warszawa dnia 06.07.2020 roku

Numer sprawy CRS.DZP.260.117.2020

**Wykonawcy**  
(uczestnicy postępowania)

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: „**Remont nawierzchni na boiskach sportowych w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Syrenka w Parku Olszyna**” oznaczonego numerem sprawy CRS.DZP.260.117.2020

**Pytanie:**

**CZY ZAMAWIAJĄCY W WARIANCIE 2 TRAWY SYNTETYCZNEJ DOPUŚCI NAWIERZCHNIĘ O WYSOKOŚCI WŁÓKNA 45 MM?**

**Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:**

Wnioskowana trawa jest o 10% dłuższa niż wymagana przez Zamawiającego (ok. 40 mm). Przy pozostawieniu niezmienionych pozostałych parametrów zostanie dopuszczony produkt o niższych właściwościach niż wymagane. Ponadto zastosowanie trawy o wys. ok. 40 mm, z zastosowaniem podkładu amortyzującego ma zmniejszyć ilość koniecznego zasypu. Przy trawie o wys. 45 mm trzeba będzie go zastosować więcej.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuści trawy o wysokości 45 mm.

**Pytanie:**

**CZY ZAMAWIAJĄCY WYMÓG POSIADANIA DOKUMENTU „BADANIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE NAWIERZCHNIA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY PN-EN 13501-1+A1:2010 DLA MATERIAŁÓW PODŁOGOWYCH KLASY Cfl-s1 JAKO MATERIAŁ TRUDNO ZAPALNY (Z ZASYPEM Z EPDM TECHNICZNYM) POTRAKTUJE JAKO MINIMALNY I WYRAZI ZGODĘ NA PRZEDSTAWIENIE BADAŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMOGU W KLASIE Bfl-s1?**

**Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający dopuści trawę z zasypem o klasie nie niższej niż klasy podłogowych Cfl, czyli Bfl s1 lub Afl s1.