

Warszawa dnia 11.03.2020 roku

Numer sprawy CRS.DZP.260.14.2020

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: „Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych” oznaczonego numerem sprawy CRS.DZP.260.14.2020

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu trawy sztucznej z innym wypełnieniem przy jednoczesnej deklaracji Wykonawcy, że do zasypu oferowanej trawy użyje granulatu EPDM.

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuści raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu trawy sztucznej z innym wypełnieniem przy jednoczesnej deklaracji Wykonawcy, że do zasypu oferowanej trawy użyje granulatu EPDM oraz przedstawienia dokumentów o trudnozapalności z zasypem z granulatu EPDM.