

Warszawa dnia 13.03.2020 roku

Numer sprawy CRS.DZP.260.14.2020

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: **„Orlik w nowej odsłonie. Wymiana nawierzchni boisk sportowych”** oznaczonego numerem sprawy CRS.DZP.260.14.2020

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany przez Państwa certyfikat trudnopalności wystawiony wg normy PN EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny winien być wystawiony dla systemu sztucznej trawy tj. mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie (zasyp z EPDM technicznym)

Na pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Badanie na trudnozapalność ma być dla kompletnego systemu czyli mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie (epdm zgodny z systemem).

-