



Nr obwodu	12g	3g DATA	2g	
Opis	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia łazienka ogólna w poczekalni	Gniazda DATA ochrona, biuro trenera	Punkt zasilania markiza elektryczna	Programator astronomiczny 2-kanalowy
Typ, przekrój przewodu	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	
Moc zainstalowana	2,0kW	0,5kW	0,4kW	
FAZA	L2	L3	L1	

3o	6o	5o	1o	2o	4o	1s	2s	3s	4s
ośw. zewn. elewacyjne	ośw. zewn. w terenie	ośw. zewn. paska LEDOWEGO na zewn. oraz napisu. Załączenie i wyłączenie poprzez programator astronomiczny. Możliwość manualnego wyłączenia poprzez łącznik oświetleniowy zainstalowany w pom. ochrony	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. szatni, pokój trenera, szatnie	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. łazienki wentylator kanałowy zintegrowany z oświetleniem	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. szatni i poczekalni	Punkt zasilania armatura łazienkowa zawory pisuarowe	Gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia grzejnik elektryczny	Gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia grzejnik elektryczny	Gniazdo wtykowe ogólnego przeznaczenia grzejnik elektryczny
3x1,5mm	YKY2o 3x2,5mm/DVK50	3x1,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm	3x1,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm	3x2,5mm
0,2kW	0,2kW	0,2kW	0,3kW	0,5kW	0,3kW	0,8kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW
L2	L2	L2	L1	L2	L2	L1	L1	L2	L3